

Буряад Улас

«Муяын аймаг» гэнэп нютагай засагай байгууламжын захиргаан
Юрэнхы хүгжэлтын түхэлэй хургуулиин урдахи болбосоролой нютагай засагай
бюджетэй эмхи зургаан - хүүгэдэй сэсэрлиг «Петушок»

05.09.2020г

АКТ ГОТОВНОСТИ музыкального зала к проведению массового мероприятия

Комиссия, назначенная приказом *заведующей МБДОУ ДС «Петушок»* от 03.09.2020, в составе председателя - ответственного за пожарную безопасность и ответственного за антитеррористическую защищенность *завхоза Молоновой О.Н.* и членов комиссии: провела проверку *актового зала*, в котором с 01.09.2020г по 31.05.2021 года будут проводиться репетиции, праздничные и иные мероприятия на предмет соблюдения требований

1. Результаты проверки

#

В результате проверки *музыкального зала* установлено, что помещение *соответствует* требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а именно:

1. Помещение расположено в правом крыле здания и имеет *два* выхода, которые *оборудованы* знаком пожарной безопасности «Выход», замки дверей находятся в *исправном* состоянии, *не препятствующем* свободному выходу.
2. Пути эвакуации из помещения *свободны*, покрытие полов *не имеет* повреждений и *надежно закреплено к полу*.
3. Помещение *оснащено* исправными первичными средствами пожаротушения в достаточном количестве; от возможных очагов пожара ближайший огнетушитель удален *не более* чем на 20 м.

4. Электроприборы (аппаратура, розетки, сетевые фильтры, выключатели), система автоматической пожарной сигнализации и средства связи, имеющиеся в помещении, исправны и не имеют повреждений.

5. Огнезащитная обработка декораций и конструкций помещения не имеет повреждений.

6. Гирлянды и иллюминация, используемые в помещении, исправны.

7. Ширина проходов между зрительными рядами не уменьшена и составляет 0,5 м, дополнительные стулья в проходах отсутствуют.

8. На дверях и стенах размещены знаки пожарной безопасности.

9. Елка в помещении установлена с соблюдением правил пожарной безопасности: елка установлена на устойчивой подставке вдали от входа и отопительных приборов, ее ветки не касаются стен и потолка и удалены более чем на 1 м, украшения выполнены из огнестойких материалов.

II. Выводы и предложения

Комиссия решила:

1. Помещение музыкального зала МБДОУ ДС «Петушок» готово к проведению мероприятия.

Заведующая МБДОУ ДС «Петушок»

Завхоз -

Председатель СТК

Муз/ Руководитель

Воспитатель

Молонова СБ

Молонова ОН

Дударева Н В

Иванов Д А

Назаренко Л Н

